

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЦЕНТР СЕРТИФИКАЦИИ И ИСПЫТАНИЙ «ОГНЕСТОЙКОСТЬ»

109428, г. Москва, 2-я Институтская ул., д. 6,
тел./факс (499)174-79-04, (495)709-32-82, (495)709-32-83
e-mail: info@tsniiskfire.ru, www.tsniiskfire.ru

Исх. № 093/ЗАО - 15 от 15.12.2015 г.
На исх. №01-15/3685 от 30.11.2015 г.

Директору
СООО «Алюмин Техно»
С.И. Советникову

Тел: (017) 345-81-31
Факс: (017) 345-81-44

Уважаемый г-н Советников,

в соответствии с протоколом испытаний ИЦ «Огнестойкость» ЗАО «ЦСИ «Огнестойкость» № 14 ск/и - 2014 от 26.05.2014 предел огнестойкости фрагмента наружной несущей навесной ограждающей светопрозрачной конструкции (междуэтажного пояса) из алюминиевых профилей системы «ALT F50» (Alumin Techno), высота 1100 мм, «нижний свес» 322 мм, верхняя часть 575 мм, составляет: EI 60 – при воздействии огня со стороны помещения (стандартный температурный режим) и EI 60 – при воздействии огня с наружной стороны (наружный температурный режим).

Сообщаем, что замена светопрозрачного заполнения указанного в протоколе испытаний на структурное (полуструктурное) остекление на предел огнестойкости конструкции фрагмента наружной несущей навесной ограждающей светопрозрачной конструкции (междуэтажного пояса) из алюминиевых профилей системы «ALT F50» (Alumin Techno) не повлияет. При этом предел огнестойкости данной конструкции составит не менее EI 60 (стандартный температурный режим) и EI 60 (наружный температурный режим).

Ген. директор
ЗАО «ЦСИ «Огнестойкость»



Н.В. Ковыршина

Исполнитель:
Талызин А.А.,
тел. (495) 709-32-82

Юридический адрес: 141080, Московская обл., г. Королев, ул. Горького, д. 12, пом. VIII.

р/с 4070281080000001743 в КБ «Банк Развития Технологий» (АО), г. Москва,

к/с 3010181030000000339; ИНН/КПП 5018145380/501801001, БИК 044599339, ОКПО 66177941, ОКВЭД 74.30,

ОГРН: 1105018003936.